

Утверждаю
Директор Энергокомплекса
_____ М.И. Стеценко
« ____ » _____ 2019г.

А К Т
от 11.03.19г.

Мы, нижеподписавшиеся, старший мастер цеха №17 Полехин В.Н., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Гальцев А.Н., составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были произведены профилактические работы по очистке светильников и проверено техническое состояние сети освещения цеха №6 в секции №2. Замечаний нет.


Старший мастер цеха №17

Электромонтер цеха №17



В.Н. Полехин

А.Н.Гальцев

Утверждаю
Директор энергокомплекса

_____ М.И. Стеценко
« ____ » _____ 2019г.

А К Т
от 12.04.19г.

Мы, нижеподписавшиеся, старший мастер цеха №17 Полехин В.Н., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Гальцев А.Н. составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были произведены профилактические работы по очистке светильников и проверено техническое состояние сети освещения энергокомплекса. Замечаний нет.


Старший мастер цеха №17

Электромонтер цеха №17




В.Н. Полехин

А.Н.Гальцев

Утверждаю
Директор Энергокомплекса

М.И. Стеценко
« » 2019г.

А К Т
от «15» апреля 2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, зам. начальника цеха №17 Забелин В.И., электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования Шкапцов В.В., Гальцев А.Н. составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были выполнены планово-профилактические работы по осмотру контура заземления нейтрали трансформатора №1 ПС Приборная с выборочным вскрытием грунта на участке длиной 2м. Полоса заземления и заземлитель находятся в удовлетворительном состоянии. Сварные соединения проверены простукиванием молотком.

Заключение:

Заземление нейтрали трансформатора №1 находится в удовлетворительном состоянии.

Зам. начальника цеха №17

Электромонтер цеха №17

Электромонтер цеха №17



В.И. Забелин

Шкапцов В.В.

А.Н. Гальцев


Утверждаю
Директор Энергокомплекса

_____ М.И. Стеценко
« » _____ 2019г.

А К Т
от 14.05.19г.

Мы, нижеподписавшиеся, старший мастер цеха №17 Полехин В.Н., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования В. В. Шкапцов составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были произведены профилактические работы по очистке светильников и проверено техническое состояние сети освещения цеха №8 ПК СИД. Замечаний нет.

Старший мастер цеха №17




В.Н. Полехин

Электромонтер цеха №17



В. В. Шкапцов

Утверждаю
Директор Энергокомплекса

М.И. Стеценко
« » 2019г.

А К Т
от «21» мая 2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, зам. начальника цеха №17 Забелин В.И., электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования Шкапцов В.В., Гальцев А.Н. составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были выполнены планово-профилактические работы по осмотру контура заземления нейтрали трансформатора №2 ПС Приборная с выборочным вскрытием грунта на участке длиной 2м. Полоса заземления и заземлитель находятся в удовлетворительном состоянии. Сварные соединения проверены простукиванием молотком.

Заключение:

Заземление нейтрали трансформатора №2 находится в удовлетворительном состоянии.

Зам. начальника цеха №17



В.И. Забелин

Электромонтер цеха №17



В.В. Шкапцов

Электромонтер цеха №17



А.Н. Гальцев

Утверждаю
Директор Энергокомплекса

_____ М.И. Стеценко
« ____ » _____ 2019г.

А К Т
от 10.06.19г.

Мы, нижеподписавшиеся, старший мастер цеха №17 Полехин В.Н., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования В. В. Шкапцов составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были произведены профилактические работы по очистке светильников и проверено техническое состояние сети освещения цеха №3 ПК Оптрон. Замечаний нет.


Старший мастер цеха №17

Электромонтер цеха №17




В.Н. Полехин

В. В. Шкапцов

Утверждаю
Директор Энергокомплекса

М.И. Стеценко
« ___ » _____ 2019г.

А К Т
от «18» июня 2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, зам. начальника цеха №17 Забелин В.И., электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования Гальцев А.Н. Шкапцов В.В. составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были выполнены планово-профилактические работы по осмотру контура заземления разрядников РВС-110 ИСШ 110 кВ ПС Приборная с выборочным вскрытием грунта на участке длиной 2м. Пслоса заземления и заземлитель находятся в удовлетворительном состоянии. Сварные соединения проверены простукиванием молотком.
Заключение:
Заземление разрядников РВС-110 ИСШ 110 кВ ПС Приборная находится в удовлетворительном состоянии.

Зам. начальника цеха №17

Электромонтер цеха №17

Электромонтер цеха №17



В.И. Забелин

В. В. Шкапцов

А.Н. Гальцев

Утверждаю
Директор Энергокомплекса
М.И. Стеценко

« _____ » _____ 2019г

АКТ


от 20.06.2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, Зам. Начальника цеха №17 Забелин В.И., Ст. Мастер Полехин В.Н., электромонтёр Хвалин Е.А. Составили настоящий акт о том, что в шкафе управление системой обратного водоснабжения секции №3 в ходе текущей эксплуатации вышел из строя трех полюсной автомат ИЕК 63А. В следствии чего была произведена замена на аналогичный автомат с такими же эксплуатационными характеристиками, а также произведены замеры потребляемого тока что составило 40А на каждой фазе что соответствует номинальной мощности двух насосных агрегатов.

Зам. Начальника цеха №17
Старший мастер цеха №17
Электромонтёр

В.И. Забелин
В.Н. Полехин
Е.А. Хвалин

В.И. Забелин
В.Н. Полехин
Е.А. Хвалин

Утверждаю
Директор Энергокомплекса

М.И. Стеценко
« ___ » _____ 2019г.

А К Т
от 04. 07. 2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, зам. начальника цеха №17 Забелин В.И.,
электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования В. В. Шкапцов ,
Гальцев А.Н. составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были
выполнены планово-профилактические работы по осмотру контура заземления
КРУ-6кВ ПС Приборная с выборочным вскрытием грунта на участке длиной 2м.
Полоса заземления и заземлитель находятся в удовлетворительном состоянии.
Сварные соединения проверены простукиванием молотком.

Заключение:

Заземление КРУ-6кВ находится в удовлетворительном состоянии.

Зам. начальника цеха №17

Электромонтер цеха №17


Электромонтер цеха №17



В.И. Забелин

В. В. Шкапцов

А.Н. Гальцев

Утверждаю
Директор Энергокомплекса

_____ М.И. Стеценко
« ____ » _____ 2019г.

А К Т
от 08.07.19г.

Мы, нижеподписавшиеся, Зам.начальника цеха №17 Забелин В.И., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования В. В. Шкапцов составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были произведены профилактические работы по очистке светильников и проверено техническое состояние сети освещения цеха №1 ПК СИД. Замечаний нет.

Зам.начальника цеха №17


Электромонтер цеха №17




В.И. Забелин

В. В. Шкапцов

Утверждаю
Директор Энергокомплекса


_____ М.И. Стеценко
« ____ » _____ 2018г.

А К Т
от 17.09.18г.

Мы, нижеподписавшиеся, зам. начальника цеха №17 Забелин В.И., старший мастер цеха №17 Полехин В.Н., электромонтер Студенников С.И. составили настоящий акт о том, что на ПС «Приборная» были выполнены следующие работы:

1. Проведена ревизия привода короткозамыкателя КЗ-110 трансформатора №2.
2. Отремонтирован привод отделителя ОД-110 линии ТЭЦ - Советская II цепь с отпайкой на ПС Приборная.
3. Опробована релейная защита трансформатора №2 на включение короткозамыкателя и отключение отделителя ОД-110.
4. Произведен долив масла во вводы -110кВ .

Зам. начальника цеха №17



В.И. Забелин

Старший мастер цеха №17




В.Н. Полехин

Электромонтер



С.И. Студенников

Утверждаю
Директор Энергокомплекса

М.И. Стеценко
« » 2018г.

А К Т
от 20.07.18г.

Мы, нижеподписавшиеся, зам. начальника цеха №17 Забелин В.И., старший мастер цеха №17 Полехин В.Н., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Гальцев А.Н. составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 была произведена очистка от пыли и загрязнений электрооборудования ИСШ 10кВ ПС Приборная.

Зам. начальника цеха №17



В.И. Забелин

Старший мастер цеха №17



В.Н. Полехин

Электромонтер цеха №17

А.Н. Гальцев

Утверждаю
Директор Энергокомплекса

М.И. Стеценко
« » _____ 2018г.

А К Т
от 12.07.18г.

Мы, нижеподписавшиеся, Зам.начальника цеха №17 Забелин В.И., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Гальцев А.Н. составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были произведены профилактические работы по очистке светильников и проверено техническое состояние сети освещения цеха №1 ПК СИД. Замечаний нет.


Зам.начальника цеха №17

Электромонтер цеха №17




В.И. Забелин

А.Н.Гальцев

Утверждаю
Директор Энергокомплекса

М.И. Стеценко
« » _____ 2018г.

А К Т
от «10» июля 2018г.

Мы, нижеподписавшиеся, зам. начальника цеха №17 Забелин В.И.,
электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования Студенников
С.И., Гальцев А.Н. составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были
выполнены планово-профилактические работы по осмотру контура заземления
КРУН-6кВ ПС Приборная с выборочным вскрытием грунта на участке длиной 2м.
Полоса заземления и заземлитель находятся в удовлетворительном состоянии.
Сварные соединения проверены простукиванием молотком.

Заключение:

Заземление КРУН-6кВ находится в удовлетворительном состоянии.

Зам. начальника цеха №17



В.И. Забелин

Электромонтер цеха №17



С.И. Студенников

Электромонтер цеха №17



А.Н. Гальцев

Утверждаю
Директор энергокомплекса

_____ М.И. Стеценко
« » _____ 2018г.

А К Т
от 04.07.18г.

Мы, нижеподписавшиеся, старший мастер цеха №17 Полехин В.Н., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Гальцев А.Н., старший мастер цеха №18 Ромичев В.С., составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были произведены профилактические работы по очистке светильников и проверено техническое состояние сети освещения ТП №1 в секции №2.
Замечаний нет.

Старший мастер цеха №17

Электромонтер цеха №17

Старший мастер цеха №18



В.Н. Полехин

А.Н.Гальцев

В.С. Ромичев

Утверждаю
Директор Энергокомплекса
М.И. Стеценко
« » 2018г.

А К Т
от 27.06.18г.

Мы, нижеподписавшиеся, зам. начальника цеха №17 Забелин В.И., старший мастер цеха №17 Полехин В.Н., электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования Студенников С.И. составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 произведен долив масла в трансформаторы до уровня, соответствующего температуре масла в баке трансформаторов.

Зам. начальника цеха №17

В.И. Забелин


Старший мастер цеха №17

В.Н. Полехин

Электромонтер цеха №17

С.И. Студенников

Утверждаю
Директор Энергокомплекса


М.И. Стеценко
«____» _____ 2018г.

А К Т
от 15.06.18г.

Мы, нижеподписавшиеся, зам. начальника цеха №17 Забелин В.И., старший мастер цеха №17 Полехин В.Н., электромонтер Студенников С.И. составили настоящий акт о том, что на ПС «Приборная» были выполнены следующие работы:

1. Проведена ревизия привода короткозамыкателя КЗ-110 трансформатора №1.
2. Отремонтирован привод отделителя ОД-110 линии ТЭЦ - Советская I цепь с отпайкой на ПС Приборная.
3. Проведена ревизия привода секционного отделителя СОД- 110 кВ.
4. Опробована релейная защита трансформатора №1 на включение короткозамыкателя и отключение отделителя ОД-110.
5. Очищены от пыли вводы 110,10,6 кВ трансформатора №1.

Зам. начальника цеха №17



В.И. Забелин

Старший мастер цеха №17



В.Н. Полехин

Электромонтер



С.И. Студенников

Утверждаю
Директор Энергокомплекса
_____ М.И. Стеценко
« » _____ 2018г.

А К Т
от 15.06.18г.

Мы, нижеподписавшиеся, зам. начальника цеха №17 Забелин В.И., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Шкапцов В.В., зам.гл. инженера ПК «Оптрон» Изотов Е.А., составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были произведены монтажные работы по подключению электрооборудования установки ЛАДА-20 цеха №3 ПК Оптрон.

Работы выполнены согласно заданию и требованиям ПУЭ.

Электрооборудование установки ЛАДА-20 опробовано и может вводиться в эксплуатацию

Зам. начальника цеха №17


В.И. Забелин

Электромонтер

В.В. Шкапцов

Зам.гл. инженера ПК «Оптрон»

Е.А. Изотов

Утверждаю
Директор Энергокомплекса

М.И. Стеценко
« ___ » _____ 2018г.

А К Т
от 14.06.18г.

Мы, нижеподписавшиеся, старший мастер цеха №17 Полехин В.Н., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Студенников С.И. составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были произведены профилактические работы по очистке светильников и проверено техническое состояние сети освещения цеха №3 ПК Оптрон. Замечаний нет.

Старший мастер цеха №17

Электромонтер цеха №17



В.Н. Полехин

С.И.Студенников

Утверждаю
Директор Энергокомплекса
_____ М.И. Стеценко
« ____ » _____ 2018г.

А К Т
от 14.06.18г.

Мы, нижеподписавшиеся, старший мастер цеха №17 Полехин В.Н., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Гальцев А.Н., старший мастер цеха №18 Ромичев В.С., составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были произведены профилактические работы по очистке светильников и проверено техническое состояние сети освещения ТП №1 в ЛАК.
Замечаний нет.

Старший мастер цеха №17

Электромонтер цеха №17

Старший мастер цеха №18

В.Н. Полехин
А.Н. Гальцев
В.С. Ромичев

В.Н. Полехин

А.Н.Гальцев

В.С. Ромичев

Утверждаю
Директор Энергокомплекса
М.И. Стеценко
« ___ » _____ 2018г.

А К Т
от «14» июня 2018г.

Мы, нижеподписавшиеся, зам. начальника цеха №17 Забелин В.И., электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования Студенников С.И., Гальцев А.Н. составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были выполнены планово-профилактические работы по осмотру контура заземления разрядников РВС-110 I СШ 110 кВ ПС Приборная с выборочным вскрытием грунта на участке длиной 2м. Полоса заземления и заземлитель находятся в удовлетворительном состоянии.

Сварные соединения проверены простукиванием молотком.

Заключение:

Заземление разрядников РВС-110 I СШ 110 кВ ПС Приборная находится в удовлетворительном состоянии.

Зам. начальника цеха №17

В.И. Забелин

Электромонтер цеха №17

С.И. Студенников

Электромонтер цеха №17

А.Н. Гальцев

Утверждаю
Директор Энергокомплекса
М.И. Стеценко
« » 2018г.

А К Т
от 22.05.18г.

Мы, нижеподписавшиеся, зам. начальника цеха №17 Забелин В.И, старший мастер цеха №17 Полехин В.Н., электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования Студенников С.И. составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 произведен ремонт электрообогревательных устройств приводов МВ ПС Приборная.

Зам. начальника цеха №17

В.И.Забелин

Старший мастер цеха №17

В.Н. Полехин

Электромонтер цеха №17

С.И. Студенников

Утверждаю
Директор Энергокомплекса
М.И. Стеценко
« » 2018г.

А К Т
от «16» мая 2018г.

Мы, нижеподписавшиеся, зам. начальника цеха №17 Забелин В.И., электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования Студенников С.И., Гальцев А.Н. составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были выполнены планово-профилактические работы по осмотру контура заземления разрядников РВС-110 II СШ 110 кВ ПС Приборная с выборочным вскрытием грунта на участке длиной 2м. Полоса заземления и заземлитель находятся в удовлетворительном состоянии.

Сварные соединения проверены простукиванием молотком.

Заключение:

Заземление разрядников РВС-110 II СШ 110 кВ ПС Приборная находится в удовлетворительном состоянии.

Зам. начальника цеха №17

В.И. Забелин

Электромонтер цеха №17

С.И. Студенников

Электромонтер цеха №17

А.Н. Гальцев

Утверждаю
Директор энергокомплекса

М.И. Стеценко
« ___ » _____ 2018г.

А К Т
от 15.05.18г.

Мы, нижеподписавшиеся, зам. начальника цеха №17 Забелин В.И., электромонтеры по ремонту и обслуживанию оборудования Шкапцов В.В., Гальцев А.Н. составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 была произведена очистка от пыли и загрязнений электрооборудования СШ РУ- 6кВ №1 .

Зам. начальника цеха №17



В.И. Забелин

Электромонтер



В.В. Шкапцов

Электромонтер



А.Н. Гальцев

Утверждаю
Директор Энергокомплекса

М.И. Стеценко
« » _____ 2018г.

А К Т
от 14.05.18г.

Мы, нижеподписавшиеся, старший мастер цеха №17 Полехин В.Н., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Студеников С.И. составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были произведены профилактические работы по очистке светильников и проверено техническое состояние сети освещения цеха №8 ПК СИД. Замечаний нет.


Старший мастер цеха №17




В.Н. Полехин

Электромонтер цеха №17

С.И.Студеников

Утверждаю
Директор Энергокомплекса

М.И. Стеценко
« ___ » _____ 2018г.

А К Т
от «12» мая 2018г.

Мы, нижеподписавшиеся, зам. начальника цеха №17 Забелин В.И., электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования Студенников С.И., Гальцев А.Н. составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были выполнены планово-профилактические работы по осмотру контура заземления нейтрали трансформатора №2 ПС Приборная с выборочным вскрытием грунта на участке длиной 2м. Полоса заземления и заземлитель находятся в удовлетворительном состоянии. Сварные соединения проверены простукиванием молотком.

Заключение:

Заземление нейтрали трансформатора №1 находится в удовлетворительном состоянии.

Зам. начальника цеха №17

Электромонтер цеха №17

Электромонтер цеха №17





В.И. Забелин

С.И. Студенников

А.Н. Гальцев

Утверждаю
Директор Энергокомплекса
М.И. Стеценко
« » 2018г.

А К Т
от 19.04.18г.

Мы, нижеподписавшиеся, старший мастер цеха №17 Полехин В.Н., электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования Студенников С.И., старший мастер цеха №18 Ромичев В.С., составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были произведены профилактические работы по очистке светильников и проверено техническое состояние сети освещения ТП №1 в энергокорпусе.
Замечаний нет.

Старший мастер цеха №17


Электромонтер цеха №17

Старший мастер цеха №18

В.Н. Полехин

С.И. Студенников

В.С. Ромичев

Утверждаю
Директор Энергокомплекса

М.И. Стеценко
« ___ » _____ 2018г.

А К Т
от «12» апреля 2018г.

Мы, нижеподписавшиеся, зам. начальника цеха №17 Забелин В.И., электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования Студенников С.И., Гальцев А.Н. составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были выполнены планово-профилактические работы по осмотру контура заземления нейтрали трансформатора №1 ПС Приборная с выборочным вскрытием грунта на участке длиной 2м. Полоса заземления и заземлитель находятся в удовлетворительном состоянии. Сварные соединения проверены простукиванием молотком.

Заключение:

Заземление нейтрали трансформатора №1 находится в удовлетворительном состоянии.

Зам. начальника цеха №17

Электромонтер цеха №17

Электромонтер цеха №17





В.И. Забелин

С.И. Студенников

А.Н. Гальцев

Утверждаю
Директор Энергокомплекса
_____ М.И. Стеценко
« ____ » _____ 2018г.

А К Т
от 11.04.18г.

Мы, нижеподписавшиеся, зам. начальника цеха №17 Забелин В.И., электромонтеры по ремонту и обслуживанию оборудования Шкапцов В.В., Гальцев А.Н. составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 была произведена очистка от пыли и загрязнений электрооборудования СЩ КРУН- 6кВ ПС Приборная.

Зам. начальника цеха №17

Электромонтер


Электромонтер



В.И. Забелин

В.В. Шкапцов

А.Н. Гальцев

Утверждаю
Директор Энергокомплекса

М.И. Стеценко
« » _____ 2018г.

А К Т
от 11.04.18г.

Мы, нижеподписавшиеся, старший мастер цеха №17 Полехин В.Н., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Гальцев А.Н. составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были произведены профилактические работы по очистке светильников и проверено техническое состояние сети освещения энергокорпуса. Замечаний нет.


Старший мастер цеха №17

Электромонтер цеха №17



В.Н. Полехин


А.Н.Гальцев

Утверждаю
Директор Энергокомплекса

М.И. Стеценко
« » 2018г.

А К Т
от 20.03.18г.

Мы, нижеподписавшиеся, старший мастер цеха №17 Полехин В.Н., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования А.Н.Гальцев, старший мастер цеха №18 Ромичев В.С. составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были произведены профилактические работы по очистке светильников и проверено техническое состояние сети освещения ТП №1 в КВЦ.
Замечаний нет.

Старший мастер цеха №17



В.Н. Полехин

Электромонтер цеха №17




А.Н.Гальцев

Старший мастер цеха №18



В.С. Ромичев

Утверждаю
Директор Энергокомплекса

М.И. Стеценко
« ___ » _____ 2018г.

А К Т
от 15.03.18г.

Мы, нижеподписавшиеся, старший мастер цеха №17 Полехин В.Н., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Гальцев А.Н., составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были произведены профилактические работы по очистке светильников и проверено техническое состояние сети освещения цеха №6 в секции №2. Замечаний нет.


Старший мастер цеха №17

Электромонтер цеха №17


Полехин

В.Н. Полехин

А.Н. Гальцев

Утверждаю
Директор Энергокомплекса

М.И. Стеценко
« ___ » _____ 2018г.

А К Т
от 12.02.18г.

Мы, нижеподписавшиеся, ст.мастер цеха №17 Полехин В.Н.,электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования Студенников С.И., старший мастер цеха №18 Ромичев В.С., составили настоящий акт о том, что персоналом цеха №17 были произведены профилактические работы по очистке светильников и проверено техническое состояние сети освещения ЦТП, ТП №1 в секции №4. Замечаний нет.

Старший мастер цеха №17



В.Н. Полехин

Электромонтер цеха №17



С.И.Студенников

Старший мастер цеха №18



В.С. Ромичев

Утверждаю
Технический директор АО Протон
И.В. Аксенов
«26» _____ 2018г.

А К Т
от «26» февраля 2018г.

Мы, нижеподписавшиеся, зам. начальника цеха №17 Забелин В.И., старший мастер цеха №17 Полехин В.Н., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Шебанов В.Т. составили настоящий акт о том, что на ПС «Приборная» 21.02.2018г. в 12 час 20 мин вышел из строя однофазный трансформатор ЗНОЛПМИ-10 трехфазной группы трансформатора напряжения ТН ПСШ-10кВ типа 3хЗНОЛПМИ-10.

Причина:

Межвитковое замыкание первичной обмотки трансформатора ЗНОЛПМИ-10.

Трансформатор напряжения ремонту не подлежит и исключен из нормально-принятой схемы.

Цепи контроля изоляции электрооборудования ПСШ 10кВ и учета электроэнергии потребителей переключены на трансформатор ТН ПСШ 10кВ типа НТМИ-10.

В данный момент трансформатор напряжения ТН ПСШ 10кВ из-за увеличения нагрузки работает не в классе точности, что ведет к неправильному учету электроэнергии.

При данном подключении нет возможности отдельного контроля изоляции электрооборудования I и II секций шин ЗРУ-10кВ.

Вывод:

Необходимо приобрести трансформатор ЗНОЛПМИ-10 и восстановить нормально-принятую схему.

Зам. начальника цеха №17

В.И. Забелин

Старший мастер цеха №17

В.Н. Полехин

Электромонтер цеха №17

В.Т. Шебанов