

Фактическая мощность компенсирующих устройств напряжением 0,4кВ, установленных в схеме внутреннего электроснабжения АО «Протон».

Наименование собственника	Кол-во БСК, шт	Uном, кВ	Номинальна я мощность БСК(кВар)	Рабочая мощность БСК(кВар)	Режим работы
АО «Протон»	10	0,4	1020	916	с 8 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰
ЗАО «Протон- Электротекс»	2	0,4	216	188	с 8 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰